

7. Системы отопления и вентиляции обеспечивают допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений. Обеспечение тепловой энергией и теплоносителем осуществляется по договору с ООО «РТС» от 02.03.2023 № 2032.

8. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях общежитий. Уровни искусственного и естественного освещения в помещениях общежитий соответствуют гигиеническим нормативным требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

9. Все работники общежитий проходят предварительные и периодические медицинские осмотры в установленном законодательством РФ порядке.

10. Здания общежитий оборудованы аварийным эвакуационным освещением с устройством электроснабжения светильников эвакуационного освещения от сети, не зависящей от сети рабочего освещения.

11. Заключен договор от 26.12.2022 № 07/22/223-ЕП на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, систем речевого и светового оповещения о пожаре, систем газового и порошкового пожаротушения, дымоудаления, систем и автоматизированных рабочих мест «Орион», а также договор от 20.12.2022 № 2012 по обеспечению работоспособности радиопередающего объектового оконечного устройства ОКО-3, дистанционному контролю за каналом связи между ним и пультом централизованного наблюдения в центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ростовской области.

12. Произведена перекачка пожарных рукавов, проверка на водоотдачу и исправность пожарных кранов, расход соответствует нормативному. Здания укомплектованы первичными средствами пожаротушения, которые находятся в исправном состоянии.

Заключение комиссии:

общежития 1-4, общежитие техникума подготовлены к 2023-2024 учебному году в полном объеме, пригодны для круглосуточного проживания.

Председатель:

проректор по молодежной политике
и воспитательной деятельности


Е.Г. Шепилова

Члены комиссии:

Начальник РЭУ


А.В. Шелопутов

Директор студенческого городка


И.И. Корнева